




ОБЩИНА ВЕНЕЦ

с. Венец, община Венец, област Шумен, ул. "Кирил и Методий", № 24

☎ 05343 / 21 – 91, факс: 05343 / 89-80

Web site: www.venets.bg; E – mail: obs_vn@abv.bg;



До

Участниците в процедура

за възлагане на обществена поръчка, чрез открита процедура с предмет:

„Извършване на строително-монтажни работи в изпълнение на проект: „Реконструкция на водоснабдителна мрежа на с. Венец – област Шумен””

Поръчката е вписана под № 00182-2013-0004 в регистъра на агенцията по обществени поръчки.

УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ,

Във връзка с постъпили питання от участници в процедурата с цитирания по горе предмет и на основание чл. 29, ал. 1 от Закона за обществените поръчки представям настоящето разяснение по документацията за участие в процедурата:

1. В Линеиния календарен график - Приложение № 2 в „Забележки" т.2 е дадено че „*всеки участник следва да посочи продължителността на работния ден в часове...*”, а в колона „Общо човекодни” е дадено да се попълнят **човекодни**.

ВЪПРОС 1: Моля да уточните в колона „Общо човекодни” на Линеиния календарен график - Приложение № 2 какво трябва да бъде записано; човекодните или човекочасовете?

ОТГОВОР НА ВЪПРОС 1: Участника следва да попълни Приложение 2, като в колона „Общо човекодни” попълни човекодни или машиносмени, а под таблицата в „Продължителността на работния ден е __ часа” да посочи продължителността на работния ден в часове.

2. В „Изисквания и указания за участие в процедурата и подготовка на офертата” в т.2.1. „Срок за изпълнение” на съдържание на Плик №2 са дадени указания как да бъде направен Линеиния - календарен график - Приложение № 2, който трябва да бъде в съответствие с примерния такъв- Приложение 2А.

В линеината част на Примерния линеен - календарен график - Приложение № 2А, където е показано продължителността на всеки един вид СМР, са попълнени и човекодните за всеки един ден работа, включително и при такива при които не се изисква работа ръка.

№ по ред	Дейност /по подробни позиции от КС/	Мярка	Количество	Начална дата	Крайна дата	Общо човекодни	Ден													
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	Подравняване на терена /вертикална планировка /																			
1	Изкоп с багер зем.почви при норм.у-вия на транспорт	м3	20,74	01.05.2013 г.	10.05.2013 г.	40	1	3	5	5	5	5	5							
2	Превоз земни почви на 5 км	м3	20,74	11.05.2013 г.	15.05.2013 г.	51									15	10				
3	Направа обратен насип - машинно	м3	4,27	16.05.2013 г.	22.05.2013 г.	14											2	2		

ВЪПРОС 2: Моля да уточните в позиции, в които не се изисква наличие на работна ръка, като „Изкоп с багер земни почви“, „Превоз земни почви на 5км“ и т.н., какво трябва да бъде попълвано в графа „Общо човекодни“?

ОТГОВОР НА ВЪПРОС 2: Участника следва да попълни Приложение 2, като в колона „Общо човекодни“ попълни човекодни или машиносмени.

3. В колона „Дейност“ на Линейния календарен график е дадено да се посочат СМР по подробни позиции от КС.

ВЪПРОС 3: Моля да уточните дали Възложителят ще приеме монтажните видове СМР по водопроводите и СВО-тата да бъдат дадени обобщено, като позиции „водопровод - монтажни работи“ и „СВО - монтажни работи“ или всички видове СМР (доставка и монтаж на тройници, фасонни части, арматури и т.н.) или трябва да бъдат представени подробно така както са дадени в количествената сметка?

ОТГОВОР НА ВЪПРОС 3: Участника следва да попълни Приложение 2, като изброи всички позиции от предоставената му КС. Не се допуска обединяване или разделяне на позиции.

ВЪПРОС 4: В Подобект: „Водопроводни клонове“, позиция 15 „Обратен насип машинно с трошено-каменна фракция 0/5 – 5 502 м³“, Моля, да уточните какъв вид СМР точно имате предвид. Дали визирате засипване на изкопа с трошен пясък фракция 0/5 (ако е така, би трябвало да се включи и уплътняване) или направа на трошенокаменна настилка?

ОТГОВОР НА ВЪПРОС 4:

Позиция 15 "Обратен насип машинно с трошено-каменна фракция 0/5" от КС на Подобект: „Водопроводни клонове“ е частта от конструкцията за възстановяване на пътната настилка, а с позиция 13 "Обратно засипване ръчно от пресята почва над тръбата и около нея" от КС на Подобект: „Водопроводни клонове“ се визира засипването на изкопа. Приложение - Типов напречен профил, част от проекта.

ВЪПРОС 5: В приложената към документацията за участие във визираната по-горе обществена поръчка, количествена сметка липсва помощна стойностна сметка №1 “Преминаване на река – въздушно”. Моля, да ни предоставите същата.

ОТГОВОР НА ВЪПРОС 5:

Във връзка с настъпили промени по време на съгласуване на проекта с Басейнова дирекция - тази количествена сметка отпадна, същото преминаване е предвидено по Помощна стойностна сметка №4 с безизкопно полагане /чрез хоризонтално сондиране/.

Кмет на Община Венец:

/НЕХРИБАН АХМЕДОВА/



НАПРЕЧЕН ПРОФИЛ М 1:20

- плътен асфалтобетон-4см.
- неплътен асфалтобетон (биндер)-4см.
- битумизиран трошен камък-8см.
- несортиран трошен камък-20см

