




ОБЩИНА ВЕНЕЦ

с. Венец, община Венец, област Шумен, ул. "Кирил и Методий", № 24

☎ 05343 / 21 – 91, факс: 05343 / 89-80

Web site: www.venets.bg; E – mail: obs_vn@abv.bg;



До

Участниците в процедура

за възлагане на обществена поръчка, чрез открита процедура с предмет:

„Извършване на строително-монтажни работи в изпълнение на проект: „Реконструкция на водоснабдителна мрежа на с. Венец – област Шумен””

Поръчката е вписана под № 00182-2013-0008 в регистъра на агенцията по обществени поръчки.

УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ,

Във връзка с постъпили питання от участник в процедурата с цитирания по горе предмет и на основание чл. 29, ал. 1 от Закона за обществените поръчки представям настоящето разяснение по документацията за участие в процедурата:

1. В раздел III.2.3 от обявлението за обществената поръчка, минимални изисквания е посочено: „Минималният състав на ръководния ключов персонал от участника, който ще отговаря за изпълнението на обществената поръчка е следният: 3.1. Ръководител обект/технически ръководител с образователна степен „Магистър” със специалност „ВиК” или „Хидротехническо строителство” или „Хидромелиоративно строителство” или еквивалентна специалност”

Въпрос: Ще се приеме ли от Възложителя лице за посочената позиция със специалност „ССС” /Строителство на сгради и съоръжения/? Счита ли се специалност „Строителство на сгради и съоръжения” за еквивалентна?

Отговор на въпрос: Специалност „Строителство на сгради и съоръжения” не се счита за еквивалентна на специалност „ВиК” или „Хидротехническо строителство” или „Хидромелиоративно строителство”.

2. Към помощна сметка №4, позиция 9 „Полагане на тръбопровод чрез хоризонтално сондиране”

Въпрос: Какъв е диаметъра на тръбата и типа на обсадната тръба за хоризонтално сондиране?

Отговор на въпрос:

- Преминаване на водопровода под асфалтов път: Силистра-Шумен при км 82+079 – водоснабдителна тръба част от Гл. Клон А27 РЕНД DN 110, PN=10atm. тип 100-дължината е включена в тази за изпълнение на клона (обща КС), позиция 9 от помощна сметка №4 е с Ф200-стоманена обсадна тръба.

- Преминаване на водопровода под асфалтов път: Силистра-Шумен при км 82+363 – водоснабдителна тръба част от Гл. Клон А5 РЕНД DN 160, PN=10atm. тип 100-дължината е включена в тази за изпълнение на клона (обща КС), позиция 9 от помощна сметка №4 е с Ф200-стоманена обсадна тръба.

- Преминаване на водопровода под асфалтов път: Силистра-Шумен при км 82+763 – водоснабдителна тръба част от Гл. Клон А5 РЕНД DN 160, PN=10atm. тип 100-дължината е включена в тази за изпълнение на клона (обща КС), позиция 9 от помощна сметка №4 е с Ф200-стоманена обсадна тръба.

Кмет на Община Венец:

/НЕХРИБАН АХМЕДОВА/

