




ОБЩИНА ВЕНЕЦ

с. Венец, община Венец, област Шумен, ул. "Кирил и Методий", № 24

☎ 05343 / 21 – 91, факс: 05343 / 89-80



Web site: www.venets.bg; E – mail: obs_vn@abv.bg;

До

Участниците в процедура

за възлагане на обществена поръчка, чрез открита процедура с предмет:

„Изпълнение на енергоспестяващи мерки в Младежки дом – с. Венец, общ. Венец, обл. Шумен”

Поръчката е вписана под № 00182-2014-0008 в регистъра на агенцията по обществени поръчки.

УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ,

Във връзка с постъпили питання от участник в процедурата с цитирания по горе предмет и на основание чл. 29, ал. 1 от Закона за обществените поръчки представям настоящето разяснение по документацията за участие в процедурата:

Въпрос 1:

В предоставените ни проекти, част ОВ аксонометрията, която е приложена е за вентилационната инсталация на обекта, но не дава представа за климатизацията.

Общия чертеж, с който разполагаме не дава точна представа за климатичната инсталация, което води до невъзможност за коректно и точно оферирание състоящо се в правилен подбор на марка и модел на климатична инсталация. Уточняваме, че трябва да се подбере правилна климатична инсталация, която да изпълнява предвидените ѝ функции, а не да се монтират във всяко помещение климатици, които да имитират инсталация, но да не функционират като такава.

Моля да ни предоставите проект на климатична инсталация и нейната аксонометрия.

Отговор на въпрос 1:

Предоставените проекти са приети и одобрени в този си вид. Допълнително проектиране не се предвижда.

Напомняме, че приемането на вентилационните и климатични инсталации се извършва въз основа на резултати от проведени изпитвания.

Въпрос 2:

От Количествената сметка:

18	МОНТАЖ НА ГОТОВ ПОДПРОЗОРЕЧЕН ПЕРВАЗ ОТ АЛУМИНИЕВ ПРОФИЛ	м	150,00
----	--	---	--------

И От Техническа спецификация:

„.....II. Подмяна на дървена и метална дограма с PVC и двоен стъклопакет.

За постигането на топлотехнически показатели в сградата е предвидена подмяна на старата дограма с нова PVC – петкамерна $U \leq 1.29 \text{ W/m}^2\text{K}$, двоен стъклопакет с „K” стъкло $U \leq 1.7 \text{ W/m}^2\text{K}$, както и монтаж на подпрозоречни первази с ширина най-малко 20 см (ширината на первазите да се вземе от място).

Моля да уточните за един и същи подпрозоречен перваз ли става въпрос или в стойността на дограмата да се предвиди монтаж на вътрешен подпрозоречен перваз.

Моля да уточните подпрозоречните первази налични ли са или трябва да се предвиди доставката им.

Отговор на въпрос 2:

Цитираните – позиция 18 от КСС и част от техническа спецификация се отнасят за външни алуминиеви первази.

При остойностяването на позиция 18 от КСС „Монтаж на готов подпрозоречен перваз от алуминиев профил“ – Участниците да предвидят всички разходи свързани с доставката и монтажа.

ФАТМЕ САЛИ:
Зам. Кмет на Община Венец:
Упълномощена със Заповед №313 от 30.12.2013 г.

